MEJA OBDELAVE

MEJA OBDELAVE

TRAKT C

TRAKT D

1. NADSTROPJE

Iz večnamenske dvorane je v pritličje stopnišča speljana rešetka za zajem zraka; rešetko je potrebno vgraditi v požarno odporen kanal (požarna odpornost EI60) in ga speljati direktno na prosto - na fasado stopnišča.

rešetka

PS-1

PS-2

PS-3
VEČNAMENSKA DVORANA
Qm=300MJ/m²

PS-4
Qm=300MJ/m²

PS-9

PS 4-1

PS 4-2

PS 4-3

PS 4-4

PS 4-5

EL+TK

požarna vrata na dvigalu
ali dirsna vrata, ki se na signal AJP zapreso preko dvigala
malo tovorno dvigalo za dostavo hrane pripada sektorju kuhinje

MEJA OBDELAVE

TRAKT B

TRAKT A

NI PREDMET OBDELAVE

DETAJL ojačitve prebojev

profil HEA 120

profil HOP 100/60/6

1. NADSTROPJE

LEGENDA

- rušitev
- obstoječa AB konstrukcija
- Knauf stena - novo
- opečna stena - novo
- opečna stena - obstoječa

Naročnik:	SIEKO d.o.o., Kidričeva cesta 25, Celje, Tel.: 03 42 44 271, Faks : 03 42 44 196
Odgovorni projektant:	dr. Aleksandra Vinder u.d.i.k.s.
Sodelavec:	
Vsebina:	
Številka	ZP-0724
Objekt:	DOM STAREJŠIH OBČANOV Ilirska Bistrica Kajuhova 15, 6250 Ilirska Bistrica
Delo:	PRENOVA DOMA STAREJŠIH BČANOV Ilirska Bistrica (trakt C in D)
Faza:	ŠTUDIJA POŽARNE VARNOSTI
Načrt:	TLORIS 1. NADSTROPJA
Faza	PGD
Št.projekta	199/15
Št.načrta	EKO-15-349
Št.lista	2
Merilo	1 : 100
Datum	Oktober 2015